

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 9 имени Г.Х.
Миннибаева муниципального образования
город-курорт Геленджик**

Октябрьская улица, д. 43, с. Адербиевка, г. Геленджик 353493

Тел/факс (86141)67726, e-mail: school9@gel.kubannet.ru

ОГРН 1022300773527 ИНН/КПП 2304017634/230401001

Исх. № 81 от «28» февраля 2017 г.

Вх. № ___ от « ___ » ___ 2017г.

Заместителю начальника
ОНД и ПР г. Геленджика


И.Ю. Сиро

Уважаемый Иван Юрьевич!

В ответ на Ваше представление 21/3 от 06.02.2017 г., нами выполнено следующее:

1	На объекте защиты направление движения к пожарному водоёму, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.	Устранено
2	На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Устранено

Директор



Л.А. Крыжановская